



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 год.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.51



Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителните продукти:

**ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R) ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТОПЛА И
СТУДЕНА ВОДА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКО ПОТРЕБЛЕНИЕ**
група по размери 1 (d_n 16 -63 mm),

в асортимент, работно налягане и размери, дадени в приложение 1
и декларирани показатели съгласно приложение 2 на този сертификат

пуснати на пазара от

„ДЕВОРЕКС“ ЕАД,

с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ № 20Г, общ. Родопи, обл. Пловдив

и произвеждани в

завод на „ДЕВОРЕКС“ ЕАД,

с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ № 20Г, общ. Родопи, обл. Пловдив

Този сертификат удостоверява, че продуктите са оценени и съответстват на националните изисквания, определени в

БДС EN 15874-2:2013 и БДС EN 15874-2:2013/NA:2014

и

Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.,
Приложение 2, т. 6

Сертификатът е издаден за първи път на 01.07.2020 г. и остава валиден до 30.06.2023 г., при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продуктите и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Ръководител ЛОС:
(гл.ас.д-р инж. В. Василева)

Управител на НИСИ
(Мая Косева)



гр.София, 01.07.2020 г.

Към сертификата има две приложения, които са неразделна част от него.



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 год.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisl@nisl.bg, web: www.nisl.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.51

издаден на 01.07.2020 г., гр.София

АСОРТИМЕНТ, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ и РАЗМЕРИ
на **тръби** от полипропилен (PP-R), произвеждани от „Деворекс“ ЕАД,
включени в обхвата на сертификата

Асортимент	Номинален размер (mm)	PN	SDR
Тръби от PP-R	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	16	7,4
	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63	20	6

продължава



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 год.
Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 028559638, e-mail: nisl@nisl.bg, web: www.nisl.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.51

издаден на 01.07.2020 г., гр. София

ДЕКЛАРИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

на тръби от полипропилен (PP-R), произвеждани от „Деворекс“ ЕАД,
включени в обхвата на сертификата

Характеристика	Метод за изпитване	Показател
		Група по размер 1 $16 \leq d_n < 63 \text{ mm}$
Санитарно-хигиенни изисквания (отделяне на вредни вещества) за тръби, предназначени за снабдяване с вода за човешко потребление	Наредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели	Отговаря
Външен вид	няма	отговаря
Геометрични характеристики, - номинален външен диаметър, $d_n \text{ mm}$ - дебелина на стената, e	БДС EN ISO 3126	Съответства на таблици 5, 6, 7, 8 и 9 от БДС EN 15874-2
Хидростатична якост (95°C, 165 часа)	БДС EN ISO 1167-1 БДС EN ISO 1167-2	Без разрушаване
Индекс на стопилка по маса (проба от тръба), g/10 min	БДС EN ISO 1133-1	Максимална разлика от 30 % при сравнение с индекса на стопилката на компаунда
Надлъжно свиване, %	БДС EN ISO 2505	$\leq 2\%$
Устойчивост на удар, %	ISO 9854-1 ISO 9854-2	$< 10\%$
Непрозрачност, % светлина	БДС EN ISO 7686	$< 0,2 \%$

Ръководител ЛОС:

(гл.ас.д-р инж. В. Василева)

Управител на НИСИ

(Мая Косева)





"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 год.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.52



Издава се на основание чл.14, ал.1 и/или ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителните продукти:

**СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН (PP-R) ЗА СГРАДНИ
ИНСТАЛАЦИИ ЗА ГОРЕЩА И СТУДЕНА ВОДА**
**групи по вид от 1-ва до 4-та (колена, муфи, тапи, тройници, нипели, редуктори,
адаптори и др.); група по размери $16 \leq d_n \leq 63$ mm**
в асортимент, работно налягане и размери, дадени в приложение 1
и декларирани показатели съгласно приложение 2 на този сертификат

пуснати на пазара от

„ДЕВОРЕКС“ ЕАД,

с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ № 20Г, общ. Родопи, обл. Пловдив

и произвеждани в

в завод на фирмата **„ДЕВОРЕКС“ ЕАД**

в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ № 20Г, общ. Родопи, обл. Пловдив

Този сертификат удостоверява, че продуктите са оценени и съответстват на националните изисквания, определени в

БДС EN ISO 15874-3:2013 и БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015 Поправка 1:2018

и

**Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590/05.07.2017 г.,
Приложение 2, т. 6**

Сертификатът е издаден за първи път на **28.02.2020 г.** и остава валиден до **27.02.2023 г.**, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продуктите и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Ръководител ЛОС:
(гл.ас.д-р инж. В. Василева)

Управител на НИСИ:
(Мая Косева)



гр.София, 28.02.2020 г.

Към сертификата има две приложения, които са неразделна част от него



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД

ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Решение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 г.

Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1618, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nisl@nisl.bg, web: www.nisl.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.52

издаден на 28.02.2020 г., гр.София

АСОРТИМЕНТ, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ и РАЗМЕРИ
на свързващи части от полипропилен (PP-R), произвеждани от „ДЕВОРЕКС ” ЕАД,
включени в обхвата на сертификата

Асортимент	Тип на свързващата част	SDR (bar)	Номинален размер (mm)
Свързващи части от PP-R	Муфа	6, 7.4, 9, 11;	16,20, 25, 32, 40;
	Редуцираща муфа	6, 7.4, 9, 11;	25-20, 32-25, 40-32;
	Редуктор	6, 7.4, 9, 11;	25-20, 32-25, 40-32;
	Коляно на 90°	6, 7.4, 9, 11;	20, 25, 32, 40;
	Коляно на 45°	6, 7.4, 9, 11;	20, 25, 32, 40,
	Тройник	6, 7.4, 9, 11;	20, 25, 32, 40;
	Редуциран тройник	6, 7.4, 9, 11;	25-20-25, 32-25-32, 40-32-40
	Адаптор с резба	6, 7.4, 9, 11;	20, 25, 32
	Затваряща тапа	6, 7.4, 9, 11;	20, 25, 32, 40;

продължава



"НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Разрешение на МРРБ № РОССП 07 от 15.09.2016 г.
Регистрационен номер 07 от регистъра на МРРБ

Република България, София 1616, бул. "Никола Петков" 86, тел: 028561082, факс: 029559638, e-mail: nsi@nisi.bg, web: www.nisi.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 07-НУРВСПСРБ-19.52

издаден на 28.02.2020 г., гр.София

ДЕКЛАРИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ

на свързващи части от полипропилен (PP-R), произвеждани от „ДЕВОРЕКС“ ЕАД,
включени в обхвата на сертификата

Характеристика	Метод за изпитване	Показател
		За групи по видове от 1 до 4; За група по размери $16 \leq d_n \leq 63 \text{ mm}$
Санитарно-хигиенни изисквания (отделяне на вредни вещества) за тръби, предназначени за снабдяване с вода за човешко потребление	EN ISO 8795	Съответстват
Реакция на огън	EN 13501-1	*
Външен вид и цвят	визуално	Сив точка 5.1 от EN ISO 15874-3
Геометрични характеристики, - номинален външен диаметър, $d_n \text{ mm}$ -Дебелина на стената, e	EN ISO 3126	Съответстват на таблици 3, 4, 5 от EN ISO 15874-3
Хидростатична якост (95°C, 165 h)	ISO 1167-1 ISO 1167-3	Съответстват на таблици 6, 7, 8, 9 от EN ISO 15874-3
Хидростатична якост (20°C, 1 h)	ISO 1167-1 ISO 1167-3	Съответстват на таблици 6, 7, 8, 9 от EN ISO 15874-3
Индекс на стопилка по маса (проба от свързваща част), g/10 min	ISO 1133-1	Съответстват на разлика $\leq 30 \%$ при сравнение с индекс на стопилка на компаунд и на готова свързваща част

*Характеристиката не е определена. Съгласно БДС EN ISO 15874-3:2013/NA:2015 тя се изисква само за свързващи части, предназначени за тръбопроводни системи за вътрешно сградни водопроводни инсталации за пожарогасене.

Ръководител ЛОС:
(гл.ас.д-р инж. В. Василева)

Управител на НИСИ:
(Мая Косева)

